


komfovent[®]




ДОМЕКТ

Паспорт и инструкция
по монтажу



RU | С6М автоматика



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Требования безопасности.....	3
1.2. Конструкция установок	4
1.3. Компоненты установок.....	6
1.3.1. Установки с горизонтальным подключением	6
1.3.2. Установки с вертикальным подключением.....	7
1.3.3. Плоские установки.....	8
2. ТРАНСПОРТИРОВКА УСТАНОВКИ	10
3. МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ	11
3.1. Список полученных деталей	11
3.2. Требования к месту монтажа	11
3.2.1. Пространство для обслуживания	12
3.2.2. Влажность в помещении с установкой	13
3.3. Размеры установок.....	15
3.3.1. Установки с вертикальным подключением.....	15
3.3.2. Установки с горизонтальным подключением	16
3.3.3. Плоские установки.....	16
3.4. Типы крепежных элементов и размеры расположения.....	17
3.5. Монтаж системы воздухопроводов	18
3.6. Подключение внешних отопительных / охлаждающих приборов.....	20
3.7. Подключение дренажа конденсата	20
4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ	21
4.1. Требования к электрическому вводу	21
4.2. Подключение электрических компонентов	22
4.3. Монтаж пульта управления	24
4.4. Подключение установки к внутренней компьютерной сети или к интернету	26
5. ЗАПУСК И ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ	28
5.1. Пульт управления С6.1	29
5.2. Пульт управления С6.2	30
5.3. Запуск установки при помощи компьютера	30
5.4. Быстрая проверка.....	32
6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)	33
6.1. Ресурсы, сроки службы и хранения.....	33
6.2. Гарантии изготовителя (поставщика).....	33
7. КОНСЕРВАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ	33
7.1. Консервация	33
7.2. Сведения об утилизации	33
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	34
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	35

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция предназначена для квалифицированных специалистов, занимающихся монтажом вентиляционной установки DOMEKT. Квалифицированными специалистами считаются лица с достаточным профессиональным опытом и знаниями о вентиляционных системах и их монтаже, а также разбирающиеся в требованиях электробезопасности и умеющие работать, не создавая опасности для себя и окружающих.

1.1. Требования безопасности

Во избежание недоразумений, прежде чем приступить к монтажу установки, внимательно прочитайте настоящую инструкцию.

Монтажом вентиляционных установок может заниматься только квалифицированный специалист в соответствии с предписаниями настоящей инструкции, а также с учетом действующих правовых норм и требований безопасности. Вентиляционная установка является электромеханическим прибором, снабженным электрическими и движущимися частями, поэтому несоблюдение предписаний настоящей инструкции не только прекращает действие гарантии производителя, но и может причинить непосредственный ущерб имуществу или здоровью людей.




- Прежде чем приступать к любым работам, убедитесь в том, что установка отключена от электрической сети.
- Соблюдайте осторожность, работая вблизи нагревателей, находящихся внутри или снаружи установки, так как их поверхности могут быть горячими.
- Не включайте установку в электрическую сеть, пока не будут до конца смонтированы все внешние узлы.
- Не включайте установку в электрическую сеть при наличии очевидных повреждений, возникших во время транспортировки.
- Не оставляйте внутри установки посторонние предметы или инструменты.
- Запрещается эксплуатировать установку в помещении, где существует опасность выделения взрывоопасных веществ.
- При монтаже или ремонте установки пользуйтесь подходящими средствами защиты (перчатками, очками).




Этот символ означает, что изделие запрещается выбрасывать вместе с бытовыми отходами, как это предусмотрено Директивой (2002/96/ЕС) и национальными правовыми актами об обработке отходов электрического и электронного оборудования (ЭЭО). Данное изделие должно быть передано специализированному пункту приема или пункту переработки отходов ЭЭО. В связи с содержанием опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, ненадлежащая обработка отходов данного вида может нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Помогая обеспечить надлежащий порядок утилизации данного изделия, вы вносите вклад в рациональное использование природных ресурсов. За более подробной информацией о правильной утилизации таких отходов в целях их дальнейшей переработки обращайтесь в органы власти вашего города, организации по обработке отходов, к представителям авторизированных систем отходов ЭЭО или ваших учреждений по обработке бытовых отходов.

1.2. Конструкция установок

Domekt CF это вентиляционные установки с противоточным рекуператором (теплообменником). Пластины теплообменника входят в контакт с воздухом разных потоков. Таким образом происходит обмен теплом и холодом между вытяжным и свежим воздухом. Если рекуперация не требуется, открывается байпасная воздушная заслонка, а теплообменник закрывается. Таким образом наружный воздух обходит рекуператор и поступает прямо в помещение.



Domekt R – это вентиляционные установки с ротационным рекуператором (теплообменником). При вращении барабана ротационного теплообменника он вытягивает тепло или прохладу из воздуха в помещении и передает их свежему наружному воздуху. Если рекуперация не требуется, вращение ротационного теплообменника останавливается.



Если мощности теплообменника недостаточно для достижения температуры, заданной пользователем, можно дополнительно включить нагреватели или охладители¹. Теплообменник и нагреватель (или охладитель) предназначены для компенсации потерь тепла/холода при проветривании помещений, поэтому не рекомендуется использовать установку в качестве основного источника тепла/холода в помещении. Установка может не достичь заданной температуры приточного воздуха, если реальная температура в помещении существенно отличается от желаемой, так как в данном случае теплообменник не сможет обеспечить эффективную работу.

¹ Зависит от комплектации установки.

В зависимости от монтажа и подключения воздуховодов, вентиляционные установки можно разделить на:

- Установки с вертикальным подключением – когда все воздуховоды подключаются в верхней части установки.
- Установки с горизонтальным подключением – когда все воздуховоды подключаются по бокам установки.
- Плоские установки – более тонкие установки для крепления над подвесным потолком. Все воздуховоды подключаются по бокам установки.

Установка с горизонтальным подключением

Установка с вертикальным подключением

Плоская установка




Рис. 1. Распределение установок по подключению воздуховодов

Каждая установка также может быть с левой или правой стороной осмотра¹. Сторона осмотра указывает на то, с какой стороны установки находится воздуховод для приточного воздуха.

Установка с вертикальным подключением

Установка с горизонтальным подключением или плоская установка

Правая сторона осмотра Левая сторона осмотра

Правая сторона осмотра

Левая сторона осмотра




Рис. 2. Распределение установок по стороне осмотра


¹ В зависимости от заказа.

1.3. Компоненты установок


Далее представлены принципиальные схемы установок, на которых отмечены узлы, составляющие установку.

1.3.1. Установки с горизонтальным подключением


Domekt R 400 H




Domekt R 500 H - R 700 H



Domekt R 600 H




Domekt CF 700 H



- | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A – воздух, забираемый с улицы | ① – противоточный теплообменник | ⑤ – электрический преднагреватель | ⑨ – байпасная воздушная заслонка |
| B – воздух, подаваемый в помещение | ② – приточный вентилятор | ⑥ – фильтр наружного воздуха | ⑩ – ротационный теплообменник |
| C – воздух, удаляемый из помещения | ③ – вытяжной вентилятор | ⑦ – фильтр воздуха в помещении | ⑪ – главная плата контроллера С6М |
| D – воздух, выбрасываемый на улицу | ④ – электрический нагреватель | ⑧ – дренаж конденсата | |
| E – дополнительная вытяжка (обход воздуха без рекуперации) | | | |

1.3.2. Установки с вертикальным подключением


Domekt CF 200 V - CF 300 V



ПРАВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА


Domekt R 400 V



ПРАВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА


Domekt R 450 V



ПРАВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА


Domekt CF 400 V



ПРАВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА


Domekt R 500 V - R 700 V



ПРАВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА

ЛЕВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА

Domekt CF 700 V




ПРАВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА


ЛЕВАЯ СТОРОНА ОСМОТРА

1.3.3. Плоские установки


Domekt CF 150 F




Domekt CF 250 F



Domekt CF 500 F




Domekt CF 700 F




- | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| A – воздух, забираемый с улицы | ① – противоточный теплообменник | ⑤ – электрический преднагреватель | ⑨ – байпасная воздушная заслонка |
| B – воздух, подаваемый в помещение | ② – приточный вентилятор | ⑥ – фильтр наружного воздуха | ⑩ – ротационный теплообменник |
| C – воздух, удаляемый из помещения | ③ – вытяжной вентилятор | ⑦ – фильтр воздуха в помещении | ⑪ – главная плата контроллера С6М |
| D – воздух, выбрасываемый на улицу | ④ – электрический нагреватель | ⑧ – дренаж конденсата | |
| E – дополнительная вытяжка (обход воздуха без рекуперации) | | | |

Domekt R 250 F

ПРАВАЯ СТОРОНА
ОСМОТРА




ЛЕВАЯ СТОРОНА
ОСМОТРА




Domekt R 400 F

ПРАВАЯ СТОРОНА
ОСМОТРА




ЛЕВАЯ СТОРОНА
ОСМОТРА




Domekt R 700 F

ПРАВАЯ СТОРОНА
ОСМОТРА



ЛЕВАЯ СТОРОНА
ОСМОТРА



A – воздух, забираемый с улицы
B – воздух, подаваемый в помещение
C – воздух, удаляемый из помещения
D – воздух, выбрасываемый на улицу
E – дополнительная вытяжка
(обход воздуха без рекуперации)

1 – противоточный теплообменник
2 – приточный вентилятор
3 – вытяжной вентилятор
4 – электрический нагреватель

5 – электрический преднагреватель
6 – фильтр наружного воздуха
7 – фильтр воздуха в помещении
8 – дренаж конденсата

9 – байпасная воздушная заслонка
10 – ротационный теплообменник
11 – главная плата контроллера C6M

2. ТРАНСПОРТИРОВКА УСТАНОВКИ

Установки следует транспортировать и складировать в оригинальной упаковке. Перед транспортировкой установки необходимо надежно закрепить и дополнительно защитить от возможных механических повреждений, дождя или снега.

Погрузку или разгрузку установок можно производить при помощи автопогрузчика или крана. При подъеме установки краном следует использовать специальные ремни или тросы, которые крепятся в специально предназначенных для этого точках. Необходимо обеспечить, чтобы во время подъема ремни или тросы не сплющили и иным образом не повредили корпус установки. Рекомендуется использовать специальные упоры для ремней. Подъем и перевозку установок следует производить автопогрузчиком с достаточно длинными вилами, чтобы поднимаемая установка не перевернулась и чтобы ее дно не было механически повреждено.




Рис. 3. Примеры упаковки установок

Вентиляционные установки тяжелые, поэтому следует соблюдать осторожность при их подъеме, переносе или перевозке. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Даже небольшие установки рекомендуется перевозить при помощи автопогрузчика, технологической тележки или же их должны переносить несколько лиц.




Рис. 4. Примеры транспортировки при помощи крана, автопогрузчика и технологической тележки

Получив вентиляционную установку, внимательно осмотрите ее упаковку на предмет повреждения. При выявлении видимых механических или других повреждений (напр., намокших частей картонной коробки) немедленно сообщите об этом перевозчику. Если повреждения крупные, не принимайте установку. О любых нарушениях, выявленных во время доставки установки, в течение трех рабочих дней дополнительно информируйте продавца установки или представителя UAB KOMFOVENT.¹

Складировать установки следует в чистом и сухом помещении при температуре 0–40°C. Место складирования необходимо выбирать так, чтобы было исключено случайное повреждение установки, чтобы она не была загружена другими тяжелыми предметами и чтобы внутрь установки не попала пыль или влага.

¹ UAB KOMFOVENT не несет ответственности за убытки, причиненные перевозчиком во время транспортировки и разгрузки установки.

3. МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

3.1. Список полученных деталей

Прежде чем приступать к монтажу установки, проверьте наличие всех комплектующих. Если отсутствует какая-либо деталь из данного списка, обращайтесь в компанию, которая продала вам вентиляционную установку.

- | | |
|--|--|
| 1. Вентиляционная установка. | 6. Крепежные болты держателей установки ³ . |
| 2. Пульт управления С6.1 или С6.2 ¹ . | 7. Ключ от дверцы ⁴ . |
| 3. Провод к пульту управления (подсоединен к установке). | 8. Руководство пользователя. |
| 4. Датчик температуры приточного воздуха (В1). | 9. Инструкция по монтажу. |
| 5. Держатели для подвешивания установки ² . | |

3.2. Требования к месту монтажа

Установки DOMEKT предназначены для монтажа в бытовых или технических помещениях с температурой воздуха от 0 °С до +40 °С и относительной влажностью воздуха от 20 % до 80 % (неконденсационной). Вентиляционную установку рекомендуется ставить в отдельном помещении или на утепленном чердаке дома на твердое, ровное основание с виброизоляционной подкладкой. Не рекомендуется опирать установку на стену, чтобы исключить передачу шума или вибрации, а также скопление на стене влаги от конденсата и образование плесени.



Запрещается монтировать вентиляционные установки DOMEKT на улице. Они также не предназначены для вентиляции или осушения влажных помещений (бассейнов, бань, автомоек и т. д.).



¹ В зависимости от заказа.


^{2,3} Только для установок, которые можно повесить на стену или потолок.

⁴ За исключением установок CF 150 F.


3.2.1. Пространство для обслуживания

При выборе места для устройства установки на полу или подвешивания следует предусмотреть свободный и отвечающий требованиям безопасности доступ к установке для ремонта или профилактического обслуживания. Смотровое отверстие (если имеется) должно быть не менее габаритов установки, а сама установка должна быть смонтирована таким образом, чтобы при необходимости (напр., в случае сложного ремонта) ее можно было легко демонтировать. Минимальное пространство для обслуживания означает зону, свободную от неразборных или несъемных приборов, установок, перегородок, конструкций или мебели.


Domekt R 400 H - 600 H
Domekt CF 700 V - 700 H



Domekt R 500 V - 700 V



Domekt R 500 H - 700 H



Domekt R 250 F - 400 F
Domekt R 700 F








Рис. 5. Минимальное пространство для обслуживания установки

Некоторые установки DOMEKT можно вешать на стену, а плоские установки – крепить к потолку. При подвешивании установки также следует использовать виброизоляционные подкладки, чтобы вибрация от установки не передавалась конструкциям здания.

Установки, которые
подвешиваются на стену:
Domekt R 400 V - 450 V
Domekt CF 400 V



Плоские установки, которые крепятся
к потолку:
Domekt R 250 F - 400 F - 700 F
Domekt CF 150 F - 250 F - 500 F - 700 F



Плоские установки, которые можно
вешать на стену:
Domekt R 250 F - 400 F - 700 F




Рис. 6. Минимальное пространство для обслуживания установки

- Запрещается сверлить корпус установки и ввинчивать в него саморезы в непредназначенных для этого местах, так как этим можно повредить провода и трубки внутри корпуса.
- Плоские установки Domekt CF 150 F, CF 250 F, CF 500 F и CF 700 F следует подвешивать с уклоном на 15 мм в сторону дренажа, чтобы облегчить удаление образующегося конденсата из установки.
- На стену или к потолку можно подвешивать только те установки и только в тех положениях, которые изображены на рис. 6.

3.2.2. Влажность в помещении с установкой


Если установка смонтирована в помещении с высокой влажностью, то в холодную погоду на стенках установки может образовываться конденсат (см. рис. 7). Высокая вероятность образования конденсата существует в недавно построенных домах или квартирах, особенно в первые годы, когда еще не полностью высохли строительные и отделочные материалы. При монтаже установки в помещении с высокой вероятностью образования конденсата необходимо следить за тем, чтобы образовавшийся конденсат не повредил конструкции здания или мебель.

Для снижения риска образования конденсата на внешних поверхностях установки рекомендуется:

- поддерживать более низкую относительную влажность воздуха в помещении с установкой;
- установить преднагреватель, который повысит температуру поступающего в установку воздуха с улицы.
- если на улице воздух более сухой, можно увеличить интенсивность вентиляции и желаемую температуру, чтобы помещение высохло быстрее. В этих целях также можно использовать функцию «Контроль влажности воздуха» (см. «Руководство пользователя Domekt»).

Если работа установки остановлена при холодной погоде, то в связи со свободной циркуляцией воздуха конденсат может образовываться и внутри установки, поэтому важно установить заслонки для отсечения потока воздуха (рекомендуются моторизированные), которые закрывали бы отверстия забора и выброса воздуха при остановке установки. Это не позволит холодному воздуху с улицы и теплом воздуху из помещения свободно поступать внутрь установки.

Рекомендуется всегда держать установку включенной, а если вентиляция не требуется, оставить работать в минимальном режиме (20%). Это позволит обеспечить комфортные климатические условия в помещении и снизить внутри установки конденсацию влаги, которая вредит электронным компонентам.

**Пример № 1**

Температура в помещении 20 °C
 Относительная влажность в помещении 47%
 Конденсат образуется при температуре на улице ниже +3 °C

Пример № 2

Температура в помещении 22 °C
 Температура на улице -5 °C
 Конденсат образуется при влажности в помещении выше 37%

Пример № 3


Влажность в помещении 40%
 Температура на улице 0 °C
 Конденсат образуется при температуре в помещении выше 24,5 °C

Рис. 7. График образования конденсата на внешних поверхностях вентиляционной установки

По графику на рис. 7 можно определить, при каких условиях на установке может начать образовываться конденсат.


3.3. Размеры установок

3.3.1. Установки с вертикальным подключением




Установка	Сторона осмотра	Размеры, мм														
		H	H1	L	B	b1	b2	b3	b4	l1	l2	l3	l4	h5	e1	e2
Domekt R 400 V	Правая	565	547	600	495	131	362	131	362	90	90	90	90	–	300	131
	Левая	565	547	600	495	131	362	131	362	90	90	90	90	–	300	131
Domekt R 450 V	Правая	670	655	680	585	110	435	110	435	110	110	110	110	–	340	110
	Левая	670	655	680	585	110	435	110	435	110	110	110	110	–	340	110
Domekt R 500 V	Правая	966	950	1070	645	229	415	229	415	418	190	190	418	–	418	166
	Левая	966	950	1070	645	229	415	229	415	418	190	190	418	–	652	479
Domekt R 700 V	Правая	966	950	1070	645	229	415	229	415	418	190	190	418	–	418	166
	Левая	966	950	1070	645	229	415	229	415	418	190	190	418	–	652	479
Domekt CF 200 V	Правая	790	790	600	630	110	360	110	360	110	110	110	110	47	–	–
	Левая	790	790	600	630	110	360	110	360	110	110	110	110	47	–	–
Domekt CF 300 V	Правая	790	790	600	630	110	360	110	360	110	110	110	110	47	–	–
	Левая	790	790	600	630	110	360	110	360	110	110	110	110	47	–	–
Domekt CF 400 V	Правая	764	750	598	600	112	382	112	370	139	139	139	139	50	–	–
	Левая	764	750	598	600	112	382	112	370	139	139	139	139	50	–	–
Domekt CF 700 V	Правая	1146	1130	1020	495	166	326	166	326	155	410	410	155	90	–	–
	Левая	1146	1130	1020	495	166	326	166	326	155	410	410	155	90	–	–

3.3.2. Установки с горизонтальным подключением



Установка	Сторона осмотра	Размеры, мм														
		H	L	L1	B	b1	b2	b3	b4	h1	h2	h3	h4	h5	e1	e2
Domekt R 400 H	Правая	565	682	650	515	358	248	267	157	183	153	153	183	–	–	–
	Левая	565	682	650	515	248	358	157	267	153	183	183	153	–	–	–
Domekt R 500 H	Правая	700	963	930	647	257	402	402	257	198	198	198	198	–	465	150
	Левая	700	963	930	647	257	402	402	257	198	198	198	198	–	465	150
Domekt R 600 H	Правая	600	1160	1130	570	373	285	285	373	122	168	168	122	–	305	286
	Левая	600	1160	1130	570	373	285	285	373	122	168	168	122	–	825	286
Domekt R 700 H	Правая	700	963	930	647	257	402	402	257	198	198	198	198	–	465	150
	Левая	700	963	930	647	257	402	402	257	198	198	198	198	–	465	150
Domekt CF 700 H	Правая	700	1533	1500	494	246	246	246	246	200	200	200	200	90	–	–
	Левая	700	1533	1500	494	246	246	246	246	200	200	200	200	90	–	–

3.3.3. Плоские установки




Установка	Сторона осмотра	Размеры, мм											
		H	L	L1	B	B1	b1	b2	b3	b4	h1	e1	e2
Domekt R 250 F	Правая	310	871	842	618	602	200	150	150	200	146	245	106
	Левая	310	871	842	618	602	150	200	200	150	146	597	106
Domekt R 400 F	Правая	330	1202	1170	720	700	225	165	225	165	145	387	200
	Левая	330	1202	1170	720	700	225	165	225	165	145	783	200
Domekt R 700 F	Правая	420	1272	1240	870	854	202	202	202	202	186	399	271
	Левая	420	1272	1240	870	854	202	202	202	202	186	841	271
Domekt CF 150 F	Правая	294	1100	1100	560	560	147	114	112	195	119	–	–
	Левая	294	1100	1100	560	560	195	112	114	147	119	–	–
Domekt CF 250 F	Правая	294	1278	1250	604	604	142	162	192	162	134	–	–
	Левая	294	1278	1250	604	604	192	162	142	162	134	–	–
Domekt CF 500 F	Правая	295	1430	1400	1045	1045	277	239	277	316	135	–	–
	Левая	295	1430	1400	1045	1045	277	316	277	239	135	–	–
Domekt CF 700 F	Правая	344	1394	1365	875	875	266	234	204	234	159	–	–
	Левая	344	1394	1365	875	875	204	234	266	234	159	–	–


3.4. Типы крепежных элементов и размеры расположения

Для подвешивания установок в комплекте поставляются специальные держатели, болты для крепления к стене с пластиковыми втулками и саморезы. Далее представлены типы держателей и размеры их крепления.


Domekt R 400 V




Domekt R 450 V





Domekt CF 200 V - CF 300 V



Domekt CF 400 V



Domekt CF 150 F




Установка	A, мм	B, мм
Domekt R 250 F	799	653
Domekt R 400 F	1096	751
Domekt R 700 F	940	889
Domekt CF 250 F	1190	655
Domekt CF 500 F	1190	1096
Domekt CF 700 F	1190	926

3.5. Монтаж системы воздуховодов

Воздух в установку и из нее течет через систему воздуховодов. Система воздуховодов должна быть спроектирована и подобрана таким образом, чтобы в ней были низкие скорости потока воздуха и небольшие разности давлений – это обеспечит более точные объемы воздуха для вентиляции, более низкие затраты энергии и уровень шума, а также долговечность установки.

Наружные решетки должны быть установлены как можно дальше друг от друга и, если возможно, с разных сторон здания, чтобы вытяжной воздух не попадал обратно в отверстия забора воздуха. Рекомендуется устанавливать воздухозаборные решетки там, где наружный воздух чище: не направляйте их в сторону улицы, парковочной площадки или уличного очага. Также рекомендуем устанавливать воздухозаборные решетки с северной или восточной стороны здания, где тепло солнца летом не будет сильно влиять на температуру приточного воздуха.



Воздуховоды, проходящие через неотапливаемые помещения (чердак, подвал), рекомендуется изолировать во избежание потерь тепла. Также рекомендуется изолировать воздуховоды для подачи приточного воздуха, если установку намечено использовать для охлаждения помещений.

К соединениям вентиляционной установки воздуховоды крепятся саморезами. Соединения воздуховодов для разных потоков воздуха обозначены наклейками:




Рис. 8. Обозначение воздуховодов

Большинство установок с ротационным теплообменником также снабжены пятой отводкой (обозначается буквой E), к которой можно подключить воздуховод для дополнительной вытяжки (см. раздел 1.3.). Через это отверстие поток воздуха поступает непосредственно в вытяжной вентилятор, обходя теплообменник, поэтому здесь можно подключить воздуховоды ванны, туалета или кухни и не бояться, что запахи и бактерии загрязнят ротационный теплообменник или попадут в поток приточного воздуха. Однако через дополнительную отводку воздух вытягивается без рекуперации, в связи с чем снижается эффективность теплообменника, поэтому не рекомендуется постоянно использовать дополнительную вытяжку воздуха. В воздуховоде дополнительной вытяжки следует установить заслонку для отсечения потока воздуха (рекомендуется моторизированная), которая открывается только при возникновении необходимости в дополнительной вытяжке (напр., при купании в ванне). Если к дополнительной отводке подключена кухонная вытяжка с интегрированной закрывающей заслонкой, дополнительная заслонка в воздуховоде не требуется.



- 1 Плата контроллера С6М
- 2 Выключатель
- 3 Привод заслонки с пружинным возвратом и контактами конечного положения (напр., Belimo LF-230S)
- 4 Заслонка для отсечения потока воздуха
- 5 Воздуховод дополнительной вытяжки
- 6 Вентиляционная установка

Рис. 9. Пример монтажа воздуховода дополнительной вытяжки воздуха

- Воздуховоды, соединяющие установку с наружной частью здания, должны быть изолированы (толщина изоляции – 50–100 мм) во избежание образования конденсата на холодных поверхностях.
- В воздуховодах для забора и выброса воздуха должны быть установлены отсекающие заслонки (механические с пружиной или электрические с приводами), которые будут защищать выключенную установку от воздействия наружного воздуха.
- Для снижения до минимума шума, издаваемого установкой, и для исключения его передачи в вентилируемые помещения по воздуховодам к установке следует подключить шумоглушители.
- Элементы системы воздухопроводов должны быть снабжены отдельными держателями и должны быть установлены таким образом, чтобы их вес не передавался корпусу установки.
- К дополнительной отводке для вытяжки воздуха нельзя подключать кухонную вытяжку с интегрированным вытяжным вентилятором. Такую вытяжку следует подключать к воздуховоду, отделенному от общей вентиляционной системы.

Диаметры используемых воздухопроводов отличаются в зависимости от модели установки:

		Установка								
		Domekt R 250 F Domekt R 400 V Domekt R 450 V	Domekt R 400 H	Domekt R 400 F Domekt R 600 H	Domekt R 500 H Domekt R 500 V	Domekt R 700 H Domekt R 700 V Domekt R 700 F	Domekt CF 150 F Domekt CF 200 V Domekt CF 250 F Domekt CF 300 V Domekt CF 400 V	Domekt CF 500 F Domekt CF 700 V	Domekt CF 700 F Domekt CF 700 H	
Диаметр воздухопроводов, мм	Воздуховод А	160	160	200	250	250	160	200	250	
	Воздуховод В	160	160	200	250	250	160	200	250	
	Воздуховод С	160	160	200	250	250	160	200	250	
	Воздуховод D	160	160	200	250	250	160	200	250	
	Воздуховод E	125	–	125	125	125	–	–	–	

3.6. Подключение внешних отопительных / охлаждающих приборов¹

Дополнительно к вентиляционной установке DOMEKT можно подключить:

- Водяной нагреватель.
- Водяной охладитель.
- Охладитель / нагреватель прямого испарения (DX).

Данные приспособления устанавливаются в воздуховоде приточного воздуха. Все узлы к отопительным или охлаждающим системам должен подключать квалифицированный специалист в соответствующей области.

При соединении патрубков нагревателей / охладителей их следует поддерживать трубным ключом, в противном случае они будут повреждены. Если в нагревателе используется вода, для его защиты от замерзания необходимо установить температурный датчик (B5), который ввинчивается в предусмотренную для этого полость на трубе возврата воды. Датчик должен быть термически изолирован, чтобы температура в помещении не искажала показания температуры воды.




Рис. 10. Подключение патрубков водяного нагревателя/охладителя и установка датчика температуры воды



В случае эксплуатации установки при минусовой температуре на улице в водяных нагревателях или охладителях в качестве теплоносителя следует использовать водогликолевую смесь или обеспечить температуру возвратной воды не ниже 25 °С.



В смесительном узле² обязательно должен быть установлен циркуляционный насос, который бы двигал воду через теплообменник по малому кругу и 3-ходовой смесительный клапан с модулированным электроприводом. Если установлен 2-ходовой смесительный клапан, дополнительно обязательно поставить обратные клапана, которые обеспечили непрерывную циркуляцию по малому кругу. Смесительный узел должен быть установлен как можно ближе теплообменника вент. установки.



Теплообменники охладителя / нагревателя прямого испарения (DX) заполняются на заводе азотом. Перед подключением теплообменника к системе с хладоносителем азот стравливается через вентиль, который затем срезается, а соединения теплообменника припаиваются к трубопроводу.

3.7. Подключение дренажа конденсата

В установках Domekt CF с противоточным рекуператором в связи с разницей температур забираемого с улицы и вытягиваемого из помещения воздуха образуется конденсат, поэтому в установках данного типа устанавливаются ванночки для сбора конденсата и трубки для его отвода. Поскольку в вентиляционной установке образуется отрицательное давление воздуха, вода не может самостоятельно вытекать из ванночки для сбора, поэтому к трубке для отвода следует подсоединить сифон подходящей высоты или сифон с обратным клапаном.




Рис. 11а. Монтаж сифона без обратного клапана

¹ По отдельному заказу.

² Рекомендуется использовать смесительный узел Komfovent.

Дренажный трубопровод следует устанавливать с уклоном, без сужений и петель, которые препятствовали бы свободному оттоку воды. Если дренажный трубопровод проходит через улицу или неотапливаемые помещения, он должен быть надлежащим образом изолирован или снабжен греющим кабелем для дренажа, чтобы зимой вода не замерзала. Любая дренажная система не может быть непосредственно подключена к канализационной системе, иначе в приточный воздух будут попадать запахи и бактерии. Конденсат из вентиляционной установки должен собираться в отдельную емкость или стекать через канализационную решетку без прямого контакта: не подключайте отвод конденсата непосредственно к канализационной трубе и не погружайте его в воду. Должна быть обеспечена удобная чистка и дезинфекция места сбора конденсата.




Рис. 116. Подключение отвода конденсата к канализационной системе

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

Электрические работы может выполнять только квалифицированный специалист в соответствии с предписаниями настоящей инструкции, а также с учетом действующих правовых норм и требований безопасности. Прежде чем приступать к монтажу электрических компонентов:



- Убедитесь, что установка отключена от электрической сети.
- Если установка долго находилась в неотапливаемом помещении, убедитесь в отсутствии конденсата внутри установки, осмотрите, не повредила ли влага контакты соединений и электронные элементы.
- Осмотрите изоляцию питающего кабеля и других проводов на предмет повреждений.
- Найдите электрическую схему установки по конкретному типу установки.



4.1. Требования к электрическому вводу



- Установка рассчитана на напряжение питания 230 V AC, 50 Гц.
- Установка можно включать только в исправную и соответствующую требованиям электробезопасности электрическую розетку с защитным заземлением.
- Блок питания установки должен быть подключен к общей электрической сети при помощи автоматического выключателя 16 А с реле утечки тока 300 мА (типа В или В+).
- Провода сигналов управления рекомендуется прокладывать на расстоянии не ближе 20 см от силовых кабелей – это снизит вероятность возникновения электрических помех.
- Все внешние электрические элементы должны быть подключены в строгом соответствии с электрической схемой установки.
- При отсоединении разъемов запрещается тянуть их за провода или кабели.



4.2. Подключение электрических компонентов

Все внутренние и внешние элементы установки подключаются к главной плате контроллера.




Рис. 12. Главная плата контроллера С6М

Плата контроллера может быть скрыта в установке под защитной крышкой, которую следует снять, если нужно добраться до клемм контроллера. Информацию о месте расположения коробки с автоматикой и платы контроллера можно найти в разделе 1.3. Клеммы подключения внешних элементов платы контроллера пронумерованы и могут использоваться только для подключения отдельно приобретаемых элементов, а если дополнительные функции не нужны, могут оставаться пустыми.

B6	Датчик приточного воздуха VAV	0..10V	22	1	NTC	Датчик температуры возвратной воды	B5
		GND	23	2	10k		
		+24V	24	3	NTC		
B7	Датчик вытяжного воздуха VAV	0..10V	25	4	10k	Датчик температуры приточного воздуха	B1
		GND	26	5	C		
		+24V	27	6	NO		
B8	Датчик качества воздуха или влаги 1	0..10V	28	7	NC	Общий Управление Пожарная сигнализация Камин Кухня Преимущество	ВХОДЫ
		GND	29	8	NO		
		+24V	30	9	NO		
B9	Датчик качества воздуха или влаги 2	0..10V	31	10	NO	24V DC; 0..10V выход	АUX
		GND	32	11	0..10V		
		+24V	33	12	GND		
ВЫХОДЫ	Общий Отопление Охлаждение Неисправность	C	34	13	+24V	Внешняя установка DX	DX
		NO	35	14	+24V		
		NO	36	15	0..10V		
		NO	37	16	GND		
FG1	Приводы воздушных заслонок Макс. 15 Вт	~	38	17	0..10V	Привод клапана для смешивания воды	TG1
		~230V	39	18	GND		
		N	40	19	+24V		
S1	Водяной насос Макс. 100 Вт	~230V	41	20	A	Modbus RTU	RS485
		N	42	21	B		

Рис. 13. Клеммы платы С6М для подключения внешних элементов



- Изображенная здесь нумерация клемм подходит только для платы контроллера С6М. Прежде чем подключать внешние элементы, проверьте тип платы, указанный на наклейке на передней части контроллера (см. рис. 12).
- Общая мощность всех внешних элементов, питаемых напряжением 24 В, не должна превышать 30 Вт.



- **В5 (1–2)** – если используется каналный водяной нагреватель, сюда подключается датчик температуры возвратной воды, необходимый для защиты от замерзания (см. раздел 3.6).
- **В1 (3–4)** – для того чтобы было можно видеть температуру приточного воздуха, нужно подключить датчик температуры, который устанавливается в воздуховоде. Без этого датчика установка будет работать нормально, но приточная температура не будет отображаться на пульте управления. В некоторых моделях установок¹ сюда уже подключен (если имеется) расположенный внутри установки датчик температуры приточного воздуха. Если используются дополнительные установленные в воздуховоде отопительные / охлаждающие приборы, внутренний температурный датчик отключается и вместо него подключается отдельно приобретенный воздухопроводный датчик температуры приточного воздуха. В воздуховоде такой датчик должен быть установлен за всеми отопительными / охлаждающими приборами на расстоянии не менее двух диаметров воздуховода от ближайшего теплообменника.




Рис. 14а. Датчик температуры воды




Рис. 14б. воздухопроводный датчик температуры приточного воздуха

- **Входы (5–10)** – для переключения режимов вентиляции «Кухня», «Камин», «Преимущество» (см. «Руководство пользователя Domekt») нужно соединить соответствующие клеммы с общей клеммой 5 (режимы вентиляции будут работать до тех пор, пока клеммы будут соединены). Для активации данных режимов к клеммам может быть подключен выключатель, датчик движения или кухонная вытяжка с нормально открытыми контактами (NO). Каждая функция может иметь отдельный выключатель.




Рис. 15. Пример включения вентиляционного режима «Преимущество», когда используется дополнительная вытяжка воздуха с моторизированной заслонкой (см. рис. 9)

¹ Только в установках CF 150 F, CF 200 V, CF 300 V.

Для пожарной сигнализации необходим нормально закрытый контакт (NC), поэтому между клеммами 5 и 7 подключен замыкатель, вместо которого подключается система пожарной сигнализации здания. При отключении контакта установка останавливается, и появляется сообщение опасности. Клемма управления 6 необходима для переключения функций отопления и охлаждения, когда в воздуховоде установлен водяной теплообменник, используемый как для отопления, так и для охлаждения. При выборе в настройках типа внешнего теплообменника «Авто» (см. «Руководство пользователя Domekt») управление клапаном для смешивания воды и водяным насосом будет осуществляться по сигналу отопления, если клеммы 5/6 открыты, или по сигналу охлаждения, если клеммы закрыты. Напр., сюда можно подключить термостат, который будет закрывать клеммы при циркуляции холодной воды в системе.

- **AUX (11–14)** – сюда можно подключить дополнительные элементы, которым необходимо питание 24 В, и нет или не хватает предназначенных для этого клемм (напр., если вы хотите подключить второй пульт управления). Сигнал 0..10 V используется для управления внешним преднагревателем, установленным перед установкой в воздуховоде, когда в настройках «Защита от обледенения» выбран «Внешний теплообменник» (см. «Руководство пользователя Domekt») и не используется смонтированный в установке электрический преднагреватель.
- **DX (15–16)** – сигнал управления для внешнего охладителя/нагревателя прямого испарения (DX).
- **TG1 (17–19)** – питание и сигнал управления для привода клапана для смешивания воды внешнего теплообменника. В зависимости от настроек «Внешнего теплообменника» (см. «Руководство пользователя Domekt»), управление приводом клапана осуществляется по сигналу отопления или охлаждения.
- **RS485 (20–21)** – сюда подключается провод данных, если намечено управлять установкой при помощи программы диспетчеризации здания, которая использует протокол Modbus RTU.
- **B6/B7 (22–27)** – если в установке используется метод поддержания воздушного потока VAV (см. «Руководство пользователя Domekt»), в воздуховодах следует установить и подключить отдельно приобретенные датчики давления. При установке датчиков давления VAV руководствуйтесь инструкцией их производителя. Данные клеммы также используются для поддержания воздушного потока DCV, когда при помощи отдельного сигнала 0..10 V можно регулировать интенсивность вентиляции (см. «Руководство пользователя Domekt»).
- **B8/B9 (28–33)** – сюда подключаются датчики качества воздуха или влаги, необходимые для работы функции качества воздуха. После подключения датчиков в настройках следует указать их тип и место подключения (см. «Руководство пользователя Domekt»).
- **Выходы (34–37)** – данные клеммы используются, когда внешним отопительным / охлаждающим устройствам необходим дополнительный закрытый / открытый контакт (напр., для запуска устройства DX). Соответствующие контакты закрываются в зависимости от того, какую функцию выполняет установка – отопления или охлаждения. Контакт сигнала неисправности закрывается, если в установку поступили критические сообщения, и ее работа остановлена.
- **FG1 (38–40)** – клеммы, используемые для подключения приводов воздушных заслонок. К ним могут быть подключены приводы, использующие напряжение питания 230 В, с закрывающей пружиной или без нее.
- **S1 (41–42)** – циркуляционный водяной насос, используемый вместе с внешними водяными теплообменниками и включаемый при возникновении необходимости в отоплении / охлаждении.

4.3. Монтаж пульта управления

Пульт управления следует монтировать в помещении с:

- температурой воздуха – 0..40 °C;
- относительной влажностью – 20..80 %;
- защитой от случайных капель воды.

Пульт можно крепить к монтажной коробке под штукатурку или прямо к стене – предназначенные для этого болты входят в комплект с пультом. При помощи магнитов на спинке пульт также можно вешать на металлические поверхности (напр., на дверцу установки).



Для крепления пульта не используйте болты другого размера или типа, отличные от входящих в комплект. Другие болты могут повредить электронную плату пульта.



В комплект с пультом входит провод длиной 10 м. Если провод слишком короткий, его можно заменить на провод 4x0,22 мм не длиннее 150 м.




Рис. 16. Электрическая схема провода пульта

Рекомендуется прокладывать провод пульта таким образом, чтобы рядом с ним не было электрических питающих проводов или более мощного электрического оборудования (вводного электрического шкафа, электрического водонагревательного котла, блока кондиционера воздуха и т. д.). Провод можно продеть через полости на спинке или в нижней части пульта (руководствуйтесь инструкцией по монтажу, прилагаемой к пульту). Провод пульта к плате контроллера С6М подсоединяется при помощи предназначенного для этого гнезда (разъем RJ9; см. рис. 12) или к клеммам для подключения внешних элементов.




Рис. 17. Подсоединение провода к пульту



Для вдавливания контактов пульта управления не используйте острые инструменты (напр., отвертку). Лучше всего для этого подойдет карандаш или ручка.



4.4. Подключение установки к внутренней компьютерной сети или к интернету

Установкой можно управлять не только при помощи пульта управления, но и при помощи компьютера или смартфона. В таких случаях вентиляционную установку следует подключить к внутренней компьютерной сети или к интернету. При помощи компьютера установкой можно управлять через веб-браузер, а при помощи смартфона – через приложение Komfovent Home или Komfovent Control. К компьютерной сети вентиляционная установка подключается при помощи кабеля типа CAT5 (разъем RJ45; см. рис. 12). Общая длина кабеля между установкой и сетевым маршрутизатором не должна превышать 100 м.

По умолчанию IP адрес вентиляционной установки 192.168.0.60, однако его можно изменить (при необходимости) в соответствии с параметрами внутренней сети. Найти и изменить IP адрес можно в пульте управления¹.



Рис. 18. Просмотр и изменение IP адреса вентиляционной установки в пульте

Вентиляционной установкой, подключенной к сетевому маршрутизатору, можно управлять во внутренней сети при помощи компьютера путем подключения беспроводной связи (Wi-Fi). Также во внутренней сети при помощи беспроводной связи установкой можно управлять через смартфон с использованием приложения Komfovent Home. После подключения установки к сетевому маршрутизатору активируйте настройку DHCP в пульте (см. рис. 18). Таким образом установке будет присвоен свободный IP адрес в местной сети (не используйте данную настройку, если компьютер подключен прямо к установке).

В случае подключения компьютера прямо к установке в ручных настройках сетевой платы следует присвоить компьютеру IP адрес, последняя цифра которого отличалась бы от IP адреса установки (напр., если IP адрес установки 192.168.0.60, компьютеру следует присвоить адрес 192.168.0.70). Также введите маску подсети: 255.255.0.0.






Рис. 19. Настройки платы компьютерной сети при подключении прямо к установке

¹ Только для пульта типа С6.1 (см. рис. 21).

Для управления установкой при помощи интернета ее следует подключить к сетевому маршрутизатору, имеющему доступ к интернету. Дальнейшие настройки отличаются в зависимости от того, при помощи какого устройства будет осуществляться управление установкой – компьютера или смартфона.

- Самый простой способ управления установкой по интернету – при помощи смартфона с использованием приложения Komfovent Control. Запустите приложение в телефоне (в нем должен быть доступ к интернету). При первом соединении приложение запросит сканирование QR-кода в передней части платы контроллера (см. рис. 12). После сканирования кода будет автоматически настроена связь с установкой (более подробную информацию о приложении Komfovent Control можно найти в «Руководстве пользователя Domekt»).
- Для управления установкой по интернету при помощи компьютера потребуется больше настроек. В первую очередь, при помощи инструкции сетевого маршрутизатора следует сконфигурировать направление маршрута (Port Forward) в IP установки и номер порта (Port number) 80. После входа в интернет с компьютера в веб-браузере следует ввести внешний IP адрес маршрутизатора и установленный номер порта, после чего вы будете направлены в пользовательский интерфейс вентиляционной установки (более подробную информацию об управлении при помощи компьютера можно найти в «Руководстве пользователя Domekt»).

Подключение во внутренней компьютерной сети



Подключение к интернету




Рис. 20. Примеры подключения установки к местной сети или к интернету

5. ЗАПУСК И ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ

Прежде чем включать установку, проверьте, не оставлены ли в ней посторонние предметы, мусор или инструменты. Проверьте, вставлены ли воздушные фильтры, подключен ли дренаж конденсата (если необходим), наполните сифон водой. Осмотрите, нет ли в системе воздуховодов каких-либо препятствий, например, полностью закрытых диффузоров и регулирующих заслонок, не засорены ли решетки забора наружного воздуха.



- Запускать вентиляционную установку можно только после ее полного монтажа, подключения воздуховодов и внешних электрических элементов. Не запускайте установку без системы воздуховодов, так как это может исказить измерения объемов воздуха, необходимые для обеспечения стабильного управления вентиляторами.
- Не используйте установку со временным электрическим вводом, так как нестабильная подача электроэнергии может привести к неисправности электронных компонентов.



Вентиляционная установка может быть укомплектована с одним из двух пультов управления¹:

- Пульт управления С6.1 с сенсорным цветным экраном. На пульте можно видеть и менять большинство функций и настроек установки.
- Пульт управления С6.2 с сенсорными кнопками, которыми можно переключать только основные режимы и настройки вентиляции.




Рис. 21. Пульты управления С6.1 и С6.2

На заводе в установке запрограммированы следующие обычные режимы вентиляции:


	 МИНИМАЛЬНЫЙ	 НОРМАЛЬНЫЙ	 ИНТЕНСИВНЫЙ	 МАКСИМАЛЬНЫЙ
Интенсивность вентиляции	20%	50%	70%	100%
Установка температуры	20°C	20°C	20°C	20°C

¹ В зависимости от заказа.

5.1. Пульт управления С6.1


Если установка подключена к электрической сети, на пульте управления вы увидите главное окно или экранную заставку, при прикосновении к которой пульт вернется в главное окно.

Для включения вентиляционной установки:




В течение первой минуты после запуска автоматика установки проанализирует настройки, проверит компоненты автоматике и откроет воздушные заслонки (если в системе воздуховодов установлены и подключены воздушные заслонки с приводом). Затем будет дан сигнал вентиляторам, и установка включится в режиме вентиляции, в котором она была выключена.

Для изменения режима вентиляции:



Для выключения вентиляционной установки и возврата в главное окно:



5.2. Пульт управления С6.2

Если установка включена в электрическую сеть и в настоящее время не работает, рядом с кнопкой включения будет гореть красный индикатор.


Для включения / выключения вентиляционной установки или для выбора режима работы:



Нажмите кнопку нужного режима работы.



Рядом с активным режимом работы загорится синяя индикаторная лампочка.



Для выключения установки нужно нажать кнопку включения / выключения.




После остановки установки рядом с кнопкой включения / выключения загорится красная индикаторная лампочка.

5.3. Запуск установки при помощи компьютера

Если установка была заказана без пульта управления, ее можно запустить при помощи компьютера. Управление установкой при помощи компьютера осуществляется с использованием веб-браузера. Подключите компьютер непосредственно к вентиляционной установке или к компьютерной сети, к которой подключена и вентиляционная установка, как указано в разделе 4.3. В настройках веб-браузера отключите использование всех прокси-серверов, которые могут блокировать связь с установкой. Введите IP адрес установки в веб-браузере:




Войдите в пользовательский интерфейс контроллера С6: введите имя пользователя *user*, пароль *user*¹ и нажмите кнопку «Войти».




¹ Если пароль был изменен, используйте его.

Установка запускается нажатием на кнопку нужного режима вентиляции:



Установка останавливается нажатием на кнопку «ВЫКЛЮЧИТЬ»:



5.4. Быстрая проверка

После первого запуска установки проверьте:

Задание	Да	Нет	Примечания
Работает ли пульт управления, реагирует ли на прикосновения, нет ли сообщений об ошибке			
До конца ли открываются воздушные заслонки			
Нет ли посторонних звуков и вибрации			
Меняется ли скорость вентиляторов при изменении режимов вентиляции			
Герметична ли установка, нет ли щелей, утечки воздуха			
Работают ли отопительные / охлаждающие устройства			
Работают ли подключенные внешние устройства			
Легко ли удаляется конденсат из установки, герметичен ли дренажный трубопровод			
Прочие примечания:			

Монтаж установки произвел:	
Предприятие	
Телефон	
Дата	
Подпись	

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

6.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

При соблюдении правил действующей эксплуатационной документации ресурс вентиляционной установки составляет 10 лет, срок службы – 20 лет.

Ресурс вентиляционной установки определяется ресурсом ниже указанных узлов, которые имеет прямое влияние на функциональность установки.

Вентиляционная установка подлежит снятию с эксплуатации, при отсутствии возможности доставки оригинальных запчастей или их аналогов изготовителем (поставщиком) для ремонта неисправных узлов:

- Вентиляторов
- Компонентов привода теплообменника (двигатель, редуктор, электропривод заслонки)
- Компонентов автоматики

Вентиляционная установка может храниться в сухом отапливаемом помещении до 1 года при условии, что она находится в заводской упаковке

6.2. Гарантии изготовителя (поставщика)

Изготовитель (поставщик) гарантирует безотказную работу поставляемого оборудования в течение 24 месяцев с момента подписания сторонами товарной накладной (акта приема-передачи) оборудования, при соблюдении правил хранения, условий нормальной эксплуатации и других правил указанных в «Гарантийном талоне», который прилагается в комплектации вентиляционной установки. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно устраняет недостатки изделий ненадлежащего качества, следуя правилам указанным в «Гарантийном талоне».

7. КОНСЕРВАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Консервация

Срок действия консервации в заводской упаковке до 1 года при температуре от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. При выборе места хранения, следует убедиться, что упаковка не будет ненамеренно повреждена, на оборудование не будут ставиться другие тяжёлые предметы и оборудование не будет подвергаться воздействию влаги и пыли.

Для снятия вентиляционной установки с консервации, перед передачей в эксплуатацию, необходимо проверить все компоненты автоматики к наличию коррозии на контактах и электрических соединениях, и при необходимости их очистить используя очиститель контактов.



При присутствию признаков что условия консервации не соблюдались и автоматика или электромеханические компоненты длительное время подвергались воздействию влаги, эксплуатировать оборудование строго запрещается.



7.2. Сведения об утилизации

Вентиляционная установка не содержит опасных или ядовитых веществ и металлов, опасных для здоровья людей и окружающей среды.

Установка не подлежит утилизации совместно с бытовым мусором по истечении срока службы, вследствие чего необходимо составные части установки и потребительскую тару сдавать в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья, действующие в регионе потребителя.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Наименование изделия

Обозначение

Заводской номер

упакована на _____

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковывание произвел:

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____	_____	_____
Наименование изделия	Обозначение	Заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК:

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

год, месяц, число

Место печати

LITHUANIA

UAB KOMFOVENT

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS / SERVICE AND SUPPORT

Phone: +370 5 200 8000

Email: service@komfovent.com

www.komfovent.com

RUSSIA

ООО «КОМФОВЕНТ»

Ул. Выборгская д. 16, стр. 1,
2 этаж, 206 офис, Москва, Россия

Тел./факс +7 495 640 6065

info.msk@komfovent.com

www.komfovent.ru

ООО «КОМФОВЕНТ»

Рязское шоссе, 20 литера Е, пом Н6
390017 г. Рязань, Россия

Тел.: +7 4912 950575, +7 4912 950672,

+7 4912 950648

info.oka@komfovent.com

www.komfovent.ru

BELARUS

ИООО «Комфовент»

ул. Уручская 21 – 423,
220125 г. Минск, Беларусь

Тел. +375 17 266 5297, 266 6327

info.by@komfovent.com

www.komfovent.by

SWEDEN

Komfovent AB

Ögärdesvägen 12B

433 30 Partille, Sverige

Tel. +46 31 487 752

info_se@komfovent.com

www.komfovent.se

FINLAND

Komfovent Oy

Muuntotie 1 C1

FI-01 510 Vantaa, Finland

Tel. +358 0 408 263 500

info_fi@komfovent.com

www.komfovent.com

PARTNERS

AT	J. PICHLER Gesellschaft m. b. H.	www.pichlerluft.at
BE	Ventilair group	www.ventilairgroup.com
	ACB Airconditioning	www.acbairco.be
CZ	REKUVENT s.r.o.	www.rekuvent.cz
	WESCO AG	www.wesco.ch
CH	SUDCLIMATAIR SA	www.sudclimatair.ch
	CLIMAIR GmbH	www.climair.ch
CH / LI	Trivent AG	www.trivent.com
DK	Øland A/S	www.oeland.dk
EE	BVT Partners	www.bvtpartners.ee
FR	AERIA	www.aeria-france.fr
HR	Microclima	www.microclima.hr
	AIRVENT Légtechnikai Zrt.	www.airvent.hu
HU	Gevent Magyarország Kft.	www.gevent.hu
	Merkapt	www.merkapt.hu
IR	Fantech Ventilation Ltd	www.fantech.ie
IS	Blikk & Tækniþjónustan ehf	www.bogt.is
	Hitataekni ehf	www.hitataekni.is
IT	Icaria srl	www.icariavmc.it
NL	Ventilair group	www.ventilairgroup.com
	DECIPOL-Vortvent	www.vortvent.nl
NO	Ventistål AS	www.ventistal.no
	Thermo Control AS	www.thermocontrol.no
PL	Ventia Sp. z o.o.	www.ventia.pl
SE	Nordisk Ventilator AB	www.nordiskventilator.se
SI	Agregat d.o.o	www.agregat.si
SK	TZB produkt, s.r.o.	www.tzbprodukt.sk

GERMANY

Komfovent GmbH

Konrad-Zuse-Str. 2a,
42551 Velbert, Deutschland

Tel. +49 0 2051 6051180

info@komfovent.de

www.komfovent.de

LATVIA

SIA Komfovent

Bukaišu iela 1,
LV-1004 Riga, Latvia

Tel. +371 24 66 4433

info@komfovent.lv

www.komfovent.lv